

FELHASZNÁLÓI TÁJÉKOZTATÓ

házi szennyvíz beemelő berendezések használatához.

A víziközmű szolgáltatásról szóló **2011. évi CCIX. törvény** egyes rendelkezésinek végrehajtásáról szóló **58/2013 (II. 27.) Korm. rendelet (Vhr.)** szerint:

A szennyvíz beemelő működtetéséhez a felhasználó biztosítja:

- a szennyvíz beemelő megközelítésének és hozzáférhetőségének korlátozásmentes lehetőségét, valamint
- eltérő műszaki kialakítás vagy megállapodás hiányában a szennyvíz beemelő folyamatos energiaellátását.

A szolgáltatónak nem áll rendelkezésére bejelzés a házi beemelő működéséről, ezért felhasználó kötelezettsége üzemzavar esetén a szolgáltató értesítése.

Ezt megteheti a szolgáltató díjmentesen hívható zöld számán: 06-80-455-000.

A Felhasználó feladata a berendezést az illetéktelen hozzáféréstől védeni.

Társaságunk feladata a szennyvíz beemelő működőképességének biztosítása és, üzemképes állapotának folyamatos fenntartása.

A szennyvíz beemelő rendeltetésszerű használata során Társaságunk nem vállal felelőséget az alábbi esetekből származó károkért:

- A szennyvíz beemelő megközelítésének és hozzáférhetőségének korlátozásmentes lehetősége nem biztosított (pl: a szennyvíz beemelőt illetve fedlapját eltakarták, elfedték, nehezen mozgatható anyaggal, tárolási célra használják).
- A szennyvíz beemelő villamos energia ellátó csatlakozási pontjának kialakítása, illetve a csatlakozási ponton mért villamos paraméterek nem felelnek meg a hatályos jogszabályi, szabványi követelményeknek.
- A szennyvíz beemelő környezetének állapota rendezetlen, az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzés feltételei nem teljesülnek.
- Az átadás-átvételi jegyzőkönyvben foglalt műszaki tartalom, paraméterek Társaságunk értesítése illetve hozzájárulása nélküli megváltoztatása.
(pl: a szennyvíz beemelő berendezésein, szerelvényein, energiaellátó hálózatán bármiféle módosítás, átalakítás, illetéktelen szerelés történt)
- A szennyvíz beemelőn és berendezésein elhelyezett jelzéseket, adattáblákat, eltakarták, eltávolították, módosították vagy megrongálták.

- A Felhasználó üzemzavarra vonatkozó bejelentési-értesítési kötelezettségének elmulasztása.
- A szennyvíz beemelőbe a kiépített vezetékes vízhálózatból fogyasztott ivóvíz felhasználásnál nagyobb mennyiségű és rosszabb minőségű szennyvíz nem vezethető be.
- Csapadékvíz, talajvíz, egyéb a csatorna és a beemelő üzemeltetését akadályozó vagy veszélyeztető folyadék, tárgy bejuttatása a házi beemelő nem rendeltetésszerűen használta.
- Nem rendeltetésszerű használatból adódó meghibásodásnak minősül:
 - o A szennyvíztől idegen anyagok, tárgyak melyek szivattyú dugulását, a járókerék megakadását, forgó-mozgó alkatrészek normálistól eltérő kopását okozák, (rongy, pelenka, egészségügyi betétek, higiéniai eszközök, szilárd, fém, fa, műanyag, üveg anyagok stb.)
 - o A háztartási mosogatás mennyiségét meghaladó mennyiségű olaj, zsiradék, nem háztartási (ipari) tisztítóanyagok minősülő, a háztartási kiszereleknél töményebb, illetve azoktól eltérő vegyszerek rendszerbe kerülése.
 - o Olyan folyadékok és vegyszerek, melyek a beemelőben, a bekötő vezetékben és a törzshálózatban tűz és robbanásveszélyt okoznak.
 - o Az átemelőre illegálisan kötő vagy véletlenszerűen bekerülő csapadékvíz és hordalékainak károsító hatása.

Az átvételt követő lehető legrövidebb időn belül a szolgáltató ÉV mérést és EBF felülvizsgálatot végez. A mérési eredményekről a felhasználót dokumentáltan értesíti. Ha a vizsgálat hiányosság(ka)t állapít meg, a felhasználót fel kell kérni azok azonnali megszüntetésére, amennyiben a hiányosság közvetlen baleseti veszélyt jelent, abban az esetben a felhasználó köteles annak kijavításáról haladéktalanul gondoskodni, a hiba elhárításáig a beemelő nem üzemelhet.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.