



Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Tárgy: Ajánlati felhívás

Ajánlati felhívás azonosító száma: 047052/2026

Tisztelt Címzett!

Ezúton kérjük fel Önöket ajánlattételre a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére az alábbi munkára

" Déli Szivattyútelepeken 7 db AUMA hajtómű felújítása (XXI. Salak u. XX. Ártér u.) "

1. Az ajánlattételre vonatkozó adatok, információk, követelmények az alábbiak:

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt

1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4

Telefon: +36 1 459-4267

E-mail: palyazat_beruhazas@fcsm.hu

2. Teljesítés helye:

Budapest, BKSZT felvezetés alsó 1-es akna, Budapest, XXI. Salak utca

Budapest ,Ártér utcai átemelő, Budapest, XXII. Gyár utca – Ártér utca sarok

3. Ajánlat kötelező tartalma:

- Vállalási ár, melyet nettó Ft + ÁFA összegben kérjük feltüntetni
- Garanciavállalás (min. 2 év)
- Kötbervállalás, (Ft/nap; min. a vállalási ár 0,5 %-a)
- Vállalási határidő (nap)
- Árajánlat érvényességének határideje
- Feladat megvalósításának leírása
- Nyilatkozat a felhívásban megfogalmazott feltételek elfogadásáról
- Nyilatkozat , hogy ajánlattevő rendelkezik legalább 1 fő megfelelő végzettségű vezető szakemberrel
- Aláírási címpéldány benyújtása egyszerű másolati formában
- Referencia nyilatkozat

4. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

- Az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme magyar forint (Ft)
- Az ajánlat elkészítéséért az ajánlattevők térítést nem igényelhetnek
- A vállalási ár kifizetésére és a számla benyújtására az átadás-átvételi eljárást követően, az aláírt teljesítésigazolás ellenében kerülhet sor.
- Ajánlatkérő az ajánlattevőt megillető ellenszolgáltatást a számla kézhezvételétől számított negyvenöt (45) napon, vagy az azt megelőző utolsó banki napon átutalással teljesíti

5. Ajánlatok bírálati szempontja:

Legkedvezőbb ellenszolgáltatás elve szerint.

6. Hiánypótlási lehetőség:

Ajánlatkérő hiánypótlást nem biztosít:

- Árajánlati adatlap
- Árazott költségvetés

Ajánlatkérő hiánypótlást biztosít:

- Átláthatósági nyilatkozat
- Titoktartási nyilatkozat
- Referencia nyilatkozat
- Aláírási címpéldány
- Végzettséget igazoló dokumentum

7. Helyszíni bejárás lehetőségének biztosítása:

- Az árajánlattételi határidő előtti utolsó két napban helyszíni bejárásra nincs lehetőség

8. Ajánlattételi határidő:

2026.07.27 (hétfő) 12:00

9. Ajánlat benyújtása:

- Az ajánlat benyújtásához kérjük kitölteni a mellékletben dokumentumokat.
- Az ajánlattételkor benyújtott dokumentumokat csak olyan személyek írhatják alá, akik cégjegyzésre jogosultak.
- Az ajánlatokat **e-mailben, pdf formátumban megküldve** kérjük benyújtani.

10. Benyújtandó dokumentumok:

Árajánlati adatlap
Árazott költségvetés
Átláthatósági nyilatkozat
Titoktartási nyilatkozat
Referencia nyilatkozat
Aláírási címpéldány
Végzettséget igazoló dokumentum

11. Ajánlattétel nyelve:

- Magyar

12. Megbízás tervezett formája

- Megrendelés

13. Eredményhirdetés időpontja:

Ajánlatkérő az ajánlat eredményéről írásos értesítést küld

14. Egyéb feltételek:

- Az ajánlat érvényességi határideje min. 45 nap
- Ajánlatok elbírálása a legalacsonyabb ellenszolgáltatás szempontja szerint
- Megrendelő teljes működési területére érvényes az MSZ EN ISO 9001:2009 minőségbiztosítási, az MSZ 28001:2008 munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági, illetve az Észak-pesti és Dél-pesti Szennyvíztisztító telep valamint az Angyalföldi, Békásmegyeri és Pók utcai Szivattyútelep, továbbá a Csomádi Iszaplerakó vonatkozásában az MSZ EN ISO 14001:2005 környezetközpontú irányításirendszer.
Minden az FCSM Zrt. területén munkát végző szerződött fél köteles figyelembe venni és betartani ezen irányítási rendszerek által megfogalmazott elvárásokat.
- Vállalkozó köteles figyelembe venni a vonatkozó munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályokat, illetve a Megrendelőnél érvényben lévő rendszeti és egyéb belső szabályokat
- A felhívás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatkérő a következő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó pályázót bízta meg.
- Pályázó tudomásul veszi, hogy üzem alatt végzett víziközmű rendszeren történik a megvalósítás.
- A szükséges előkészítési munkálatokat a vállalkozónak kell biztosítani
- Amennyiben a tárgyi projekthez tartozik részletes műszaki dokumentáció az árajánlati felhívás megküldését követő két napon belül van lehetőség annak igénylésére.

- Társaságunknál nem előminősített / referenciával nem rendelkező cégek esetén, előzetes jelentkezés után, az előfeltételeket teljesítő cégeknek (referencia nyilatkozat, megfelelő tevékenységi kör) áll módunkban megküldeni a fent említett részletes műszaki dokumentációt és a biztosítani a helyszíni bejárást.

15. Árajánlati felhívás mellékletei:

- 1.sz melléklet Ajánlati adatlap
2. sz melléklet Titoktartási nyilatkozat
- 3.sz melléklet: Átláthatósági nyilatkozat
4. sz melléklet: Árazatlan költségvetés
- 5.sz melléklet: Műszaki leírás



A J Á N L A T I A D A T L A P

Tárgy: " Déli Szivattyútelepeken 7 db AUMA hajtómű felújítása (XXI. Salak u. XX. Ártér u.) "

VÁLLALÁSI ÁR: (Ft + ÁFA)	
Fizetési ütemezés	
Fizetési határidő (számla kézhezvételétől számítva min 45 nap)	
Garancia vállalás (min. 2 év):	
Vállalási határidő (nap):	
Kötbér vállalás minimum (minimum 0,5%Ft/nap):	
Nyilatkozat ajánlati kötelezettség vállalás min 45 nap	
Nyilatkozat a felhívásban megfogalmazott feltételek elfogadásáról:	
Nyilatkozat hogy ajánlattevő rendelkezik legalább 1 fő megfelelő végzettségű vezető szakemberrel	

..... 2026 hó nap

Ajánlattevő cégszerű aláírása

2. sz melléklet

	vsz-59	Kiadás/változat: 1 .O.
	Üzleti titok szabályzata	Kiadás dátuma: 2025.....
		Oldalak száma: 10/10

Üzleti titok átadójának nyilatkozata

Alulírott, mint a (Cím:, Adószám,) ügyvezetője nyilatkozom, hogy a Fővárosi Csatonázási Művek Zrt. (1087. Budapest, Asztalos Sándor út 4. szám) részére átadott információk üzleti titkot nem tartalmaznak

Amennyiben az átadott információk üzleti titkot tartalmaznak, azok a következők:

Kelt:

3. sz melléklet: Átláthatósági nyilatkozat

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. által iktatószámom;
..... tárgyban indult eljárással kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot teszem.

Alulírott(ak) mint a
cégnév:

(cégjegyzékszám: , székhely: .)

cégjegyzésre jogosult képviselője/képviselői

nyilatkozom/nyilatkozzuk,

hogy az általam/általunk képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §.
(1) bekezdés 1. pontja szerint **átlátható gazdálkodó szervezetnek minősül.**

Vállalom/vállaljuk, hogy a nyilatkozatban foglaltakban történő változás bekövetkezése esetén
haladéktalanul tájékoztatom a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt-t (székhely: 1087 Budapest, Asztalos
Sándor út 4. (38840/6 hrsz.), Cégjegyzékszám: 01-10-042418).

Kelt: Budapest, 2026. hó ... napján.

(aláírás, bélyegző)

Ajánlat kérő:		FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZRT.		KÖLTSÉGVETÉS			
Tárgy: Déli Szivattyútelepeken 7 db AUMA hajtómű felújítása (XXI. Salak u. XX. Ártér u.)							
Sorszám	Megnevezés	Menny.	Egység	Anyag egységár (Nettó Ft)	Díj egységre (Nettó Ft)	Anyag összesen (Nettó Ft)	Díj összesen (Nettó Ft)
1	Meglévő hajtóművek üzemben kívül helyezése, elektromos leválasztása, mechanikai bontása és beszállítása műhelybe	7	db			0	0
2	Hajtóművek mechanikai, villamos és vezérlés (AUMA MATIC) felújítása	7	db			0	0
3	Felületvédelem	7	db			0	0
4	Visszaszerelés	7	db			0	0
5	Paraméterezés, végállás- és nyomatéktebeállítás, próbajáratás	7	db			0	0
6	Teljes rendszerpróba és dokumentált üzembe helyezés	7	db			0	0
7	Fel és levonulás, organizáció	2	db			0	0
8	Műszaki záró dokumentáció elkészítése (tartalma: bizonylatok, alapanyagok minőségi tanúsítványa, kivitelezői nyilatkozat, beárazott műszaki leltár) 1 példány papír alapon és 1 példány elektronikusan	2	db			0	0
	Rész összesen (Netto Ft)					0	0
	Ajánlati ár összesen (Netto Ft)						0
	ÁFA 27%						0
	Ajánlati ár összesen (Brutto Ft)						0

Dátum: _____

Cégszerű aláírás

Műszaki leírás

A feladat a Déli Szivattyútelepeken 7 db AUMA hajtómű felújítása (XXI. Salak u. XX. Ártér u.)

Helyszínek:

- FCSM Zrt., BKSZT felvezetés alsó 1-es akna, Budapest, XXI. Salak utca
- FCSM Zrt., Ártér utcai átemelő, Budapest, XXII. Gyár utca – Ártér utca sarok

Jelenlegi állapot:

- A berendezés leírása, funkciója:

Az Déli szivattyútelepek csoport üzemeltetési területén a szenny- és csapadékvizek kormányzása, illetve szakaszolása zsilipekre és tolózárakra szerelt MATIC vezérlővel ellátott AUMA hajtóművekkel történik.

- A felújítás oka:

Avulás, kopás

A jelenleg meglévő berendezések az életkoruk és az elhasználódásuk miatt üzembiztosan már nem tudják ellátni a feladatukat, ezért felújításuk szükséges

- A felújítandó hajtóművek (7db):

- BKSZT felevezetés alsó 1.-es akna 1db, 07TZ2 tárgyi azonosító: TE12018207
- Ártér utca 6db, MTÁ03, MTÁ04, MTÁ05, MTÁ06, MTÁ07, MTÁ08, tárgyi azonosító: 1199009

-A vállalkozó feladata a hajtóművek üzemén kívül helyezése, elektromos leválasztása, mechanikai bontása, leszerelése és műhelybe történő szállítása. A felújítás során el kell végezni a hajtóművek teljes szétszerelését, tisztítását és állapotfelmérését, a mechanikai alkatrészek kopásvizsgálatát, valamint a szükséges javításokat.

-Ki kell cserélni valamennyi belső és külső tömítőelemet, O-gyűrűt, szimmeringet és csapágyat, továbbá a hajtóműveket a gyártó által előírt kenőanyaggal kell feltölteni. Ellenőrizni és szükség szerint javítani kell a kuplung-, nyomatékhátároló- és végálláskapcsoló mechanikákat.

-A felújításnak ki kell terjednie az AUMA MATIC vezérlőegységekre is. Ennek során el kell végezni a vezérlőegységek tisztítását, a kontaktorok, relék, elektronikai panelek, tápegységek és pozíciótávadók ellenőrzését, valamint a belső huzalozás felülvizsgálatát. A kábelbevezetések vízzáróságát új tömszelencék beépítésével biztosítani kell.

-A felújított hajtóműveken műhelyi próbapadi vizsgálatot kell végezni, amelynek során ellenőrizni kell a működést, valamint be kell állítani a végállásokat és a nyomatékhátárolókat.

A hajtóműveken teljes körű felületvédelmi felújítást kell végezni, amely magában foglalja a felület előkészítését, tisztítását, kétkomponensű epoxi alapozó felhordását, valamint kétrétegű fedőfestés elkészítését.

-A felújítást követően a hajtóműveket vissza kell szerelni a meglévő zsilipekre, illetve tolózárakra, el kell végezni a végállások és nyomatékértékek helyszíni beállítását, valamint a teljes rendszer próbáját. Az üzembe helyezés során igazolni kell a helyi működtetés megfelelő működését az AUMA MATIC vezérlőről, továbbá a távvezérelt működtetést az FCSM SCADA rendszeréből.

-A vállalkozó feladata a felújítással kapcsolatos valamennyi járulékos tevékenység elvégzése, beleértve a ki- és beszerelést, szállítást, organizációt, valamint a megvalósulási dokumentáció, a mérési és üzembe helyezési jegyzőkönyvek, a beépített alkatrészek jegyzéke és a jótállási dokumentumok átadását.

- A vállalkozó általános feladatai

A munkavégzés szennyvízüzemi környezetben történik, ezért a vállalkozó köteles a kivitelezési munkákat a vonatkozó jogszabályok, szabványok, munkavédelmi, tűzvédelmi, villamosbiztonsági és környezetvédelmi előírások maradéktalan betartásával végezni.

A vállalkozó feladata különösen:

- a munkaterület átvétele, biztonságos elhatárolása és folyamatos biztosítása;
- a munkavégzéshez szükséges munkaerő, gépek, emelőeszközök, szerszámok, segédanyagok és egyéb erőforrások biztosítása;
- a berendezések ki- és beszerelése, szállítása, rakodása és ideiglenes tárolása;
- a munkavégzés során a szivattyútelep folyamatos üzemének figyelembevétele, az üzemeltetővel történő folyamatos együttműködés;
- a munkaterület tisztántartása, a keletkező hulladékok összegyűjtése, elszállítása és jogszabályszerű kezelése;
- a munkavégzés során a berendezések, műtárgyak és egyéb létesítmények állagának megóvása, az esetlegesen okozott károk helyreállítása;
- a szükséges vizsgálatok, próbák és üzembe helyezési ellenőrzések elvégzése;
- a megvalósulási dokumentáció, mérési jegyzőkönyvek és egyéb átadási dokumentumok elkészítése és átadása.

A vállalkozó köteles a munkaterületet a munkák befejezését követően tiszta, rendezett, üzemeltetésre alkalmas állapotban átadni a Megrendelő részére.

- Képek a meglévő berendezésekről:

1. BKSZT felevezetés alsó 1.-es akna 07TZ2:



SA.14.2 – F14 Auma hajtómű




AD000 90-4/0.75 motor




AM 02.1 vezérlő (olvashatatlan de azonos a többi AM 02.1-es matic vezérlővel)

2. Ártér utca MTÁ 03 tolózár:



SA.10.2 – F10 Auma hajtómű



VD00071-2-0.25 motor




AM 01.1 vezérlő

3. Ártér utca MTÁ 04 tolózár:



SA.10.2 – F10 Auma hajtómű



VD00071-2-0.25 motor




AM 01.1 vezérlő


4. Ártér utca MTÁ 05 tolózár:



SA.10.2 – F10 Auma hajtómű



VD00071-2-0.25 motor




AM 01.1 vezérlő


5. Ártér utca MTÁ 06 tolózár:



SA.10.2 – G0 Auma hajtómű



VD00071-2-0.25 motor




AM 01.1 vezérlő

6. Ártér utca MTÁ 07 tolózár:



SA.10.2 – G0 Auma hajtómű



VD00071-2-0.25 motor




AM 01.1 vezérlő


7. Ártér utca MTÁ 08 tolózár:



SA.10.2 – F10 Auma hajtómű



VD00071-2-0.25 motor



AM 01.1 vezérlő