



# Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

**Tárgy: Ajánlati felhívás**

**Ajánlati felhívás azonosító száma: 014681/2026**

**Tisztelt Címzett!**

Ezúton kérjük fel Önöket ajánlattételre a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére az alábbi munkára

**" XXI. Kikötői átemelő - 2 db AVK GT600 gumiékes tolozár szennyvízre DN600 PN10  
GGG/NBR, ISO hajtóműperemmel beszerzése és beüzemelése"**

**1. Az ajánlattételre vonatkozó adatok, információk, követelmények az alábbiak:**

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt

1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4

Telefon: +36 1 459-4267

E-mail: palyazat\_beruhazas@fcsm.hu

**2. Teljesítés helye:**

1211 Budapest Petróleum utca 1

**3. Ajánlat kötelező tartalma:**

- Vállalási ár, melyet nettó Ft + ÁFA összegben kérjük feltüntetni
- Garanciavállalás (min. 2 év)
- Kötbérvállalás, (Ft/nap; min. a vállalási ár 0,5 %-a)
- Vállalási határidő (nap)
- Árajánlat érvényességének határideje
- Feladat megvalósításának leírása
- Nyilatkozat a felhívásban megfogalmazott feltételek elfogadásáról
- Nyilatkozat és annak igazolása, hogy ajánlattevő rendelkezik legalább 1 fő megfelelő végzettségű vezető szakemberrel
- Aláírási címpéldány benyújtása egyszerű másolati formában
- Referencia nyilatkozat

**4. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:**

- Az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme magyar forint (Ft)
- Az ajánlat elkészítéséért az ajánlattevők térítést nem igényelhetnek
- A vállalási ár kifizetésére és a számla benyújtására az átadás-átvételi eljárást követően, az aláírt teljesítésigazolás ellenében kerülhet sor.
- Ajánlatkérő az ajánlattevőt megillető ellenszolgáltatást a számla kézhezvételétől számított negyvenöt (45) napon, vagy az azt megelőző utolsó banki napon átutalással teljesíti

#### 5. Ajánlatok bírálati szempontja:

Legkedvezőbb ellenszolgáltatás elve szerint.

#### 6. Hiánypótlási lehetőség:

Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget nem biztosít.

#### 7. Helyszíni bejárás lehetőségének biztosítása:

- Az árajánlattételi határidő előtti utolsó két napban helyszíni bejárásra nincs lehetőség

#### 8. Ajánlattételi határidő:

**2026. 04. 22. (szerda) 12:00**

#### 9. Ajánlat benyújtása:

- Az ajánlat benyújtásához kérjük kitölteni a mellékletben dokumentumokat.
- Az ajánlattételkor benyújtott dokumentumokat csak olyan személyek írhatják alá, akik cégjegyzésre jogosultak.
- Az ajánlatokat **e-mailben, pdf formátumban megküldve** kérjük benyújtani.

#### 10. Benyújtandó dokumentumok:

**Részletes árajánlat (rövid műszaki leírással és pénzügyi ütemezéssel)**

**Árajánlati adatlap**

**Árazott költségvetés**

**Átláthatósági nyilatkozat**

**Titoktartási nyilatkozat**

**Referencia nyilatkozat**

**Aláírási címpéldány**

#### 11. Ajánlattétel nyelve: magyar

#### 12. Megbízás tervezett formája

- Megrendelés

#### 13. Eredményhirdetés időpontja:

Cím: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4. • Levélcím: 1426 Budapest 72, Pf. 114 • Internetcím: www.fcsn.hu

Központi telefonszám: 459-1600, 455-4100 • Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042418



Ajánlatkérő az ajánlat eredményéről írásos értesítést küld

#### 14. Egyéb feltételek:

- Az ajánlat érvényességi határideje min. 30 nap
- Ajánlatok elbírálása a legalacsonyabb ellenszolgáltatás szempontja szerint
- Megrendelő teljes működési területére érvényes az MSZ EN ISO 9001:2009 minőségbiztosítási, az MSZ 28001:2008 munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági, illetve az Észak-pesti és Dél-pesti Szennyvíztisztító telep valamint az Angyalföldi, Békásmegyeri és Pók utcai Szivattyútelep, továbbá a Csomádi Iszaplerakó vonatkozásában az MSZ EN ISO 14001:2005 környezetközpontú irányításrendszer.

Minden az FCSM Zrt. területén munkát végző szerződött fél köteles figyelembe venni és betartani ezen irányítási rendszerek által megfogalmazott elvárásokat.

- Vállalkozó köteles figyelembe venni a vonatkozó munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályokat, illetve a Megrendelőnél érvényben lévő rendészeti és egyéb belső szabályokat
- A felhívás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatkérő a következő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó pályázót bízza meg.
- Pályázó tudomásul veszi, hogy üzem alatt végzett víziközmű rendszeren történik a megvalósítás.
- A szükséges előkészítési munkálatokat a vállalkozónak kell biztosítani
- Amennyiben a tárgyi projekthez tartozik részletes műszaki dokumentáció az árajánlati felhívás megküldését követő két napon belül van lehetőség annak igénylésére.
- Társaságunknál nem előminősített / referenciával nem rendelkező cégek esetén, előzetes jelentkezés után, az előfeltételeket teljesítő cégeknek (referencia nyilatkozat, megfelelő tevékenységi kör) áll módunkban megküldeni a fent említett részletes műszaki dokumentációt és a biztosítani a helyszíni bejárást.

#### 15. Árajánlati felhívás mellékletei:

- 1.sz melléklet Ajánlati adatlap
2. sz melléklet Titoktartási nyilatkozat
- 3.sz melléklet: Átláthatósági nyilatkozat
4. sz melléklet: Árazatlan költségvetés
- 5.sz melléklet: Műszaki leírás



1.sz melléklet: Ajánlati adatlap


## A J Á N L A T I A D A T L A P

**Tárgy: " Dél-pesti Szennyvíztelep területén előmechanikai műtárgysor szerkezeti elemeinek felújítása "**

VÁLLALÁSI ÁR: (Ft + ÁFA)	
Fizetési ütemezés	
Fizetési határidő (számla kézhezvételétől számítva min 30 nap)	
Garancia vállalás (min. 2 év):	
Vállalási határidő (nap):	
Kötbér vállalás (Ft/nap):	
Nyilatkozat ajánlati kötelezettség vállalás min 45 nap	
Nyilatkozat a felhívásban megfogalmazott feltételek elfogadásáról:	
Nyilatkozat és annak igazolása, hogy ajánlattevő rendelkezik legalább 1 fő megfelelő végzettségű vezető szakemberrel	

..... 2026 ..... hó ..... nap

Ajánlattevő cégszerű aláírása

	vsz-59	Kiadás/változat: 1 .O.
	Üzleti titok szabályzata	Kiadás dátuma: 2025.....
		Oldalak száma: 10/10

## Üzleti titok átadójának nyilatkozata

Alulírott ....., mint a ..... (Cím:, Adószám, ) ügyvezetője nyilatkozom, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (1087. Budapest, Asztalos Sándor út 4. szám) részére átadott információk üzleti titkot nem tartalmaznak

Amennyiben az átadott információk üzleti titkot tartalmaznak, azok a következők:

Kelt:

---

3. sz melléklet: Átláthatósági nyilatkozat

### ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. által ..... iktatószámom;  
..... tárgyban indult eljárással kapcsolatban az alábbi  
nyilatkozatot teszem.

Alulírott(ak) ..... mint a  
cégnév:

(cégjegyzékszám: , székhely: .)

cégjegyzésre jogosult képviselője/képviselői

#### **nyilatkozom/nyilatkozunk,**

hogy az általam/általunk képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.  
törvény 3. §. (1) bekezdés 1. pontja szerint **átlátható gazdálkodó szervezetnek minősül.**  
Vállalom/vállaljuk, hogy a nyilatkozatban foglaltakban történő változás bekövetkezése esetén  
haladéktalanul tájékoztatom a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt-t (székhely: 1087 Budapest,  
Asztalos Sándor út 4. (38840/6 hrsz.), Cégjegyzékszám: 01-10-042418).

Kelt: Budapest, 2026. .... hó ... napján.

-----  
(aláírás, bélyegző)

		KÖLTSEGVETÉS					
<b>Ajánlat</b>	<b>FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI</b>						
<b>kérő:</b>	<b>MŰVEK ZRT.</b>						
<b>Tárgy: Budapest Kikötői átemelőn 2 db gumiékes tolozár beszerzése és beépítése</b>							
Sorszám	Megnevezés	Menny.	Egység ( Nettó Ft )	Anyag egységár ( Nettó Ft )	Díj egységre ( Nettó Ft )	Anyag összesen ( Nettó Ft )	Díj összesen ( Nettó Ft )
1	AVK GT600 gumiékes tolozár szennyvizre DN600 PN10 GGG/NBR, ISO hajtóműperemmel beszerzése, a meglévő tolozár kiszérése és az új berendezés beépítése, büzemelés	2	db			0	0
2	A rendszer nyomáspróbája és próbaüzem lefolytatása	2	db			0	0
3	Műszaki átadás-átvételi dokumentáció, beárazott műszaki leltár elkészítése és átadása (1 példányban elektronikusan és 1 példányban papír alapon)	1	db			0	0
<b>Rész összesen ( Netto Ft )</b>						0	0
<b>Ajánlati ár összesen ( Netto Ft )</b>							0
<b>ÁFA 27%</b>							0
<b>Ajánlati ár összesen ( Brutto Ft )</b>							0

Ajánlat érvényessége:

Cégszerű aláírás

## Műszaki leírás

### A feladat Budapest Kikötői átemelőn 2 db gumiékes tolózár beszerzése és beépítése

Helyszín: 1211 Budapest, PETRÓLEUM U. 2

**Típus:** VAG EKO-PLUS gumiékes tolózár

**Névleges átmérő:** DN600

**Névleges nyomás:** PN10

**Anyagminőség:** GGG (gömbgrafitos öntöttvas ház), NBR bevonatú ék

**Csatlakozás:** ISO hajtóműperem

#### Beszerzés:

A beruházás keretében 2 db DN600 méretű, PN10 nyomásfokozatú, gumiékes tolózár kerül beszerzésre szennyvíz közegehez. A tolózár anyaga gömbgrafitos öntöttvas (GGG), korrózióálló bevonattal ellátva, NBR gumiborítású ékkel, teljes keresztmetszetű átömléssel. A szerelvény ISO szabvány szerinti hajtóműperemmel rendelkezik, amely lehetővé teszi kézi vagy motoros hajtómű csatlakoztatását. A tolózárnak meg kell felelnie a vonatkozó EN szabványoknak, nyomáspróbával és gyártói megfelelőségi nyilatkozattal.

#### Beépítés:

A tolózár beépítése meglévő vagy új DN600 átmérőjű szennyvízvezeték-szakaszba történik, karimás csatlakozással. A szerelés során biztosítani kell:

- a cserélendő tolózár kiszerelese ( elszállítása nem szükséges )
- a csővégek pontos tengelybe állítását,
- megfelelő minőségű tömítések alkalmazását,
- az előírt nyomatékkal történő csavarkötés-meghúzást,
- a korrózióvédelem folytonosságát.
- 

Beépítést követően nyomáspróba és működési próba elvégzése szükséges. A hajtómű (kézi vagy motoros) felszerelése az ISO peremhez illesztve, a gyártói előírások szerint történik.