



Tárgy: Ajánlati felhívás

Ajánlati felhívás azonosító száma: 029451/2026

Tisztelt Címzett!

Ezúton kérjük fel Önöket ajánlattételre a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére az alábbi munkára

" III. Pók utcai Szivattyútelep meglévő szennyvíz szivattyúk (10 db) északi és déli oldali nyomóaknákba telepített csővégi csappantyúinak cseréje"

1. Az ajánlattételre vonatkozó adatok, információk, követelmények az alábbiak:

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt

1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4

Telefon: +36 1 459-4267

E-mail: palyazat_beruhazas@fcsm.hu

2. Teljesítés helye:

Pók utcai Szivattyútelep, 1031 Budapest Nánási út 1./a

3. Ajánlat kötelező tartalma:

- Vállalási ár, melyet nettó Ft + ÁFA összegben kérjük feltüntetni
- Garanciavállalás (min. 2 év)
- Kötbérvállalás, (Ft/nap; min. a vállalási ár 0,5 %-a)
- Vállalási határidő (nap)
- Árajánlat érvényességének határideje
- Feladat megvalósításának leírása
- Nyilatkozat a felhívásban megfogalmazott feltételek elfogadásáról
- Nyilatkozat , hogy ajánlattevő rendelkezik legalább 1 fő megfelelő végzettségű vezető szakemberrel
- Alírási címpéldány benyújtása egyszerű másolati formában
- Referencia nyilatkozat

4. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

- Az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme magyar forint (Ft)
- Az ajánlat elkészítéséért az ajánlattevők térítést nem igényelhetnek
- A vállalási ár kifizetésére és a számla benyújtására az átadás-átvételi eljárást követően, az aláírt teljesítésigazolás ellenében kerülhet sor.
- Ajánlatkérő az ajánlattevőt megillető ellenszolgáltatást a számla kézhezvételétől számított negyvenöt (45) napon, vagy az azt megelőző utolsó banki napon átutalással teljesíti

5. Ajánlatok bírálati szempontja:

Legkedvezőbb ellenszolgáltatás elve szerint.

6. Hiánypótlási lehetőség:

Ajánlatkérő hiánypótlást nem biztosít:

- Árajánlati adatlap
- Árazott költségvetés

Ajánlatkérő hiánypótlást biztosít:

- Átláthatósági nyilatkozat
- Titoktartási nyilatkozat
- Referencia nyilatkozat
- Aláírási címpéldány
- Végzettséget igazoló dokumentum

7. Helyszíni bejárás lehetőségének biztosítása:

- Az árajánlattételi határidő előtti utolsó két napban helyszíni bejárásra nincs lehetőség

8. Ajánlattételi határidő:

2026.06.02 (kedd) 12:00

9. Ajánlat benyújtása:

- Az ajánlat benyújtásához kérjük kitölteni a mellékletben dokumentumokat.
- Az ajánlattételkor benyújtott dokumentumokat csak olyan személyek írhatják alá, akik cégjegyzésre jogosultak.
- Az ajánlatokat **e-mailben, pdf formátumban megküldve** kérjük benyújtani.

10. Benyújtandó dokumentumok:

Árajánlati adatlap

Árazott költségvetés

Átláthatósági nyilatkozat

Titoktartási nyilatkozat

Referencia nyilatkozat

Aláírási címpéldány

Végzettséget igazoló dokumentum

11. Ajánlattétel nyelve: magyar

12. Megbízás tervezett formája: Szerződés

13. Eredményhirdetés időpontja:

Ajánlatkérő az ajánlat eredményéről írásos értesítést küld

14. Egyéb feltételek:

- Az ajánlat érvényességi határideje min. 45 nap
- Ajánlatok elbírálása a legalacsonyabb ellenszolgáltatás szempontja szerint
- Megrendelő teljes működési területére érvényes az MSZ EN ISO 9001:2009 minőségbiztosítási, az MSZ 28001:2008 munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági, illetve az Észak-pesti és Dél-pesti Szennyvíztisztító telep valamint az Angyalföldi, Békásmegyeri és Pók utcai Szivattyútelep, továbbá a Csomádi Iszaplerakó vonatkozásában az MSZ EN ISO 14001:2005 környezetközpontú irányításrendszer.
Minden az FCSM Zrt. területén munkát végző szerződött fél köteles figyelembe venni és betartani ezen irányítási rendszerek által megfogalmazott elvárásokat.
- Vállalkozó köteles figyelembe venni a vonatkozó munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályokat, illetve a Megrendelőnél érvényben lévő rendészeti és egyéb belső szabályokat
- A felhívás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatkérő a következő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó pályázót bízza meg.
- Pályázó tudomásul veszi, hogy üzem alatt végzett víziközmű rendszeren történik a megvalósítás.
- A szükséges előkészítési munkálatokat a vállalkozónak kell biztosítani
- Amennyiben a tárgyi projekthez tartozik részletes műszaki dokumentáció az árajánlati felhívás megküldését követő két napon belül van lehetőség annak igénylésére.
- Társaságunknál nem előminősített / referenciával nem rendelkező cégek esetén, előzetes jelentkezés után, az előfeltételeket teljesítő cégeknek (referencia nyilatkozat, megfelelő tevékenységi kör) áll módunkban megküldeni a fent említett részletes műszaki dokumentációt és a biztosítani a helyszíni bejárást.

15. Árajánlati felhívás mellékletei:

- 1.sz melléklet Ajánlati adatlap
2. sz melléklet Titoktartási nyilatkozat
- 3.sz melléklet: Átláthatósági nyilatkozat
4. sz melléklet: Árazatlan költségvetés
- 5.sz melléklet: Műszaki leírás



1.sz melléklet: Ajánlati adatlap

A J Á N L A T I A D A T L A P


Tárgy: " III. Pók utcai Szivattyútelep meglévő szennyvíz szivattyúk (10 db) északi és déli oldali nyomóaknákba telepített csővégi csappantyúinak cseréje"

VÁLLALÁSI ÁR: (Ft + ÁFA)	
Fizetési ütemezés	
Fizetési határidő (számla kézhezvételétől számítva min 30 nap)	
Garancia vállalás (min. 2 év):	
Vállalási határidő (nap):	
Kötbér vállalás (Ft/nap):	
Nyilatkozat ajánlati kötelezettség vállalás min 45 nap	
Nyilatkozat a felhívásban megfogalmazott feltételek elfogadásáról:	
Nyilatkozat hogy ajánlattevő rendelkezik legalább 1 fő megfelelő végzettségű vezető szakemberrel	

..... 2026 hó nap

Ajánlattevő cégszerű aláírása

2. sz melléklet

	vsz-59	Kiadás/változat: 1 .O.
	Üzleti titok szabályzata	Kiadás dátuma: 2025.....
		Oldalak száma: 10/10

Üzleti titok átadójának nyilatkozata

Alulírott, mint a (Cím:, Adószám,) ügyvezetője nyilatkozom, hogy a Fővárosi Csatonázási Művek Zrt. (1087. Budapest, Asztalos Sándor út 4. szám) részére átadott információk üzleti titkot nem tartalmaznak

Amennyiben az átadott információk üzleti titkot tartalmaznak, azok a következők:

Kelt:

3. sz melléklet: Átláthatósági nyilatkozat

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. által iktatószámon;
..... tárgyban indult eljárással kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot teszem.

Alulírott(ak) mint a
cégnév:

(cégjegyzékszám: , székhely: .)

cégjegyzésre jogosult képviselője/képviselői

nyilatkozom/nyilatkozunk,

hogy az általam/általunk képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §.
(1) bekezdés 1. pontja szerint **átlátható gazdálkodó szervezetnek minősül.**

Vállalom/vállaljuk, hogy a nyilatkozatban foglaltakban történő változás bekövetkezése esetén haladéktalanul tájékoztatom a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt-t (székhely: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4. (38840/6 hrsz.), Cégjegyzékszám: 01-10-042418).

Kelt: Budapest, 2026. hó ... napján.

(aláírás, bélyegző)

		KÖLTSÉGVETÉS					
Ajánlat kérő:	FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZRT.						
Tárgy: III. Pók utcai Szivattyútelep meglévő szennyvíz szivattyúk (10 db) északi és déli oldali nyomóaknákba telepített csővégi csappantyúinak cseréje							
Sorszám	Megnevezés	Menny.	Egység	Anyag egységár (Nettó Ft)	Díj egységre (Nettó Ft)	Anyag összesen (Nettó Ft)	Díj összesen (Nettó Ft)
1	Meglévő DN600 karimás csővég csappantyú bontása állvány építéssel, daruzással	10	db				
2	DN600 karimás nyomócsővég tisztítása, rozsdátlanítása, mázolóása	10	db				
	Új DN600 1.4571 karimás csővégsappantyú beszerzése és beszerelése új tömítéssel, KO csavarzattal állványépítéssel, daruzással	10	db				
3	Fel és levonulás					0	0
4	Üzempróba elvégzése					0	0
5	Műszaki átadás átvételi dokumentáció elkészítése (beárazott műszaki leltárral) és átadása. (1 példányban elektronikusan és 1 példányban papír alapon)					0	0
	Rész összesen (Netto Ft)					0	0
	Ajánlati ár összesen (Netto Ft)						0
	ÁFA 27%						0
	Ajánlati ár összesen (Brutto Ft)						0

Ajánlat érvényessége: _____

Cégszerű aláírás _____

Műszaki leírás

Helyszín: FCSM Zrt., Pók utcai Szivattyútelep, Budapest, III. Nánási út 1/a.

Feladat leírása

A meglévő szennyvíz szivattyúk (10 db) északi és déli oldali nyomóaknába telepített csővégi csappantyúinak cseréje

Jelenlegi állapot:

- A berendezés funkciója

A szivattyúk által átemelt szennyvizek szívótérbe történő visszaáramlásának megakadályozása

- A beruházás oka:

A kén-hidrogén terhelés extra igénybevételnek teszi ki a vízzel érintkező gépészeti elemeket, így a végcsappantyúkat is. A jelenleg meglévő 2007-ben beépített csappantyúk elkorrodáltak, funkciójukat nem látják el, ezért cseréjük szükséges.

- A meglévő berendezés leírása

Az északi és déli oldali nyomóaknában helyezkedik el összesen 10 (5+5) db AKVI-PATENT DN 600-as PN 10 méretű csővégi csappantyú

- Tárgyieszköz azonosító szám: TE5200762

Elvégzendő feladatok:

- A cseréhez szükséges állványzat építése vagy alpin technológiás munkavégzéshez szükséges daruzási munka és az egyéb daruzási munka a kivitelező feladata.
- Végcsappantyúk leszerelése, kiemelése, közvetlenül a kiszérés hely melletti deponálása.
- A felület-előkészítés kizárólag helyszíni munkavégzéssel történik, a nyomócsővégek kiszérésére nincs lehetőség. A csatlakozó csővégek külső felületeinek tisztítását helyszínen, gépi és kézi eszközökkel (pl. tűkalapács, drótkefe) kell elvégezni oly módon, hogy a felület tisztasága elérje legalább az MSZ EN ISO 8501-1 szerinti St 3 tisztasági fokot, vagy azzal egyenértékű állapotot. Ezt követően kétkomponensű, epoxi alapú, szennyvíz- és H₂S-álló bevonatot kell felhordani minimum 2 rétegben.
- Végcsappantyúk beépítése új rögzítő csavarok és tömítések felhasználásával. Záró fedél zárásának ellenőrzése, beállítása
- A munkát az üzemeltetővel egyeztetve, csapadékmentes időszakban, ütemezetten kell elvégezni, digitális fényképes dokumentálással
- munkavégzés utáni takarítás, a keletkezett hulladékok eltávolítása szükséges

Képek a meglévő, kiváltandó csappantyúkról:



Az új csappantyúkkal szemben támasztott minimálisan elvárt műszaki követelmények:

- anyagminőség Wnr. 1.4541 (KO-36) rozsdamentes acélból, eltérés, egyéb javaslat esetén egyeztetni szükséges, minimum anyagvastagság 8 mm.
- A csappantyúk beépítése során kizárólag EPDM vagy azzal egyenértékű, szennyvíz- és H₂S-álló tömítések alkalmazhatók.
- A rögzítő kötőelemek anyagminősége legalább A4 minőségű (Wnr. 1.4401 vagy 1.4404), szennyvíz- és H₂S-álló kivitelben kell legyen.
- csappantyúk bronz siklócsapágyazású tengellyel legyenek ellátva
- Egyedi gyártmány vagy a kereskedelmi forgalomban kapható is elfogadható, amennyiben megfelel a műszaki előírásoknak.

A csappantyúnak a meglévő AKVI-PATENT DN600 PN10 csővég-geometriára átalakítás nélkül szerelhetőnek kell lennie.

Nem alkalmazható korrózióvédelem: egyrétegű, nem ipari festékbevonat, nem H₂S-álló bevonatrendszer,

Általános elvárások:

- A Vállalkozó feladata az adott helyszín felmérése után a feltételeknek megfelelő megoldások kidolgozása, és a megrendelőnek bemutatása
- Az üzemeltetői igénynek megfelelő berendezés kiválasztása
- A gépészeti felmérések és kivitelezés során folyamatosan egyeztetni kell a Hálózatüzemeltetési Igazgatóság Végponti Átemelőtelepek Osztályával

- A Vállalkozó köteles a beépített csappantyúkhöz, valamint az alkalmazott korrózióvédelmi rendszerhez tartozó gyártói műszaki adatlapokat, továbbá a felület-előkészítés és a bevonatrétegek megfelelőségét igazoló dokumentumokat az átadás-átvétel során benyújtani.

Helyszíni bejárásra időpontot biztosítunk.

Budapest 2026.04.28.