



## Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Tisztelt Pályázók!

A kiírásban a csappantyúk anyagminősége között eltérés szerepel

- a költségvetésben 1.4571 anyagminőség szerepel
- a pályázathoz tartozó műszaki leírásban pedig 1.4541 anyagminőség szerepel.

A költségvetési kiírásban szereplő anyagminőségre kérjük 1.4571 (KO-35) az ajánlatot benyújtani.