



Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Tárgy: Ajánlati felhívás

Ajánlati felhívás azonosító száma: 037309/2026

Tisztelt Címzett!

Ezúton kérjük fel Önöket ajánlattételre a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére az alábbi munkára

" IX. Ferencvárosi Szivattyútelep 3 db torlócsappantyú cseréje"

1. Az ajánlattételre vonatkozó adatok, információk, követelmények az alábbiak:

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt
1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4
Telefon: +36 1 459-4267
E-mail: palyazat_beruhazas@fcsm.hu

2. Teljesítés helye:

1095. Budapest Soroksári út 31

3. Ajánlat kötelező tartalma:

- Vállalási ár, melyet nettó Ft + ÁFA összegben kérjük feltüntetni
- Garanciavállalás (min. 2 év)
- Kötbérvállalás, (Ft/nap; min. a vállalási ár 0,5 %-a)
- Vállalási határidő (nap)
- Árajánlat érvényességének határideje
- Feladat megvalósításának leírása
- Nyilatkozat a felhívásban megfogalmazott feltételek elfogadásáról
- Nyilatkozat , hogy ajánlattevő rendelkezik legalább 1 fő megfelelő végzettségű vezető szakemberrel
- Alírási címpéldány benyújtása egyszerű másolati formában
- Referencia nyilatkozat

4. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

- Az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme magyar forint (Ft)
- Az ajánlat elkészítéséért az ajánlattevők térítést nem igényelhetnek
- A vállalási ár kifizetésére és a számla benyújtására az átadás-átvételi eljárást követően, az aláírt teljesítésigazolás ellenében kerülhet sor.
- Ajánlatkérő az ajánlattevőt megillető ellenszolgáltatást a számla kézhezvételétől számított negyvenöt (45) napon, vagy az azt megelőző utolsó banki napon átutalással teljesíti

5. Ajánlatok bírálati szempontja:

Legkedvezőbb ellenszolgáltatás elve szerint.

6. Hiánypótlási lehetőség:

Ajánlatkérő hiánypótlást nem biztosít:

- Árajánlati adatlap
- Árazott költségvetés

Ajánlatkérő hiánypótlást biztosít:

- Átláthatósági nyilatkozat
- Titoktartási nyilatkozat
- Referencia nyilatkozat
- Aláírási címpéldány
- Végzettséget igazoló dokumentum

7. Helyszíni bejárás lehetőségének biztosítása:

- Az árajánlattételi határidő előtti utolsó két napban helyszíni bejárásra nincs lehetőség

8. Ajánlattételi határidő:

2026.06.30 (kedd) 12:00

9. Ajánlat benyújtása:

- Az ajánlat benyújtásához kérjük kitölteni a mellékletben dokumentumokat.
- Az ajánlattételkor benyújtott dokumentumokat csak olyan személyek írhatják alá, akik cégjegyzésre jogosultak.
- Az ajánlatokat **e-mailben, pdf formátumban megküldve** kérjük benyújtani.

10. Benyújtandó dokumentumok:

Árajánlati adatlap
Árazott költségvetés
Átláthatósági nyilatkozat
Titoktartási nyilatkozat
Referencia nyilatkozat
Aláírási címpéldány
Végzettséget igazoló dokumentum

11. Ajánlattétel nyelve:

- Magyar

12. Megbízás tervezett formája

- Szerződés

13. Eredményhirdetés időpontja:

Ajánlatkérő az ajánlat eredményéről írásos értesítést küld

14. Egyéb feltételek:

- Az ajánlat érvényességi határideje min. 45 nap
- Ajánlatok elbírálása a legalacsonyabb ellenszolgáltatás szempontja szerint
- Megrendelő teljes működési területére érvényes az MSZ EN ISO 9001:2009 minőségbiztosítási, az MSZ 28001:2008 munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági, illetve az Észak-pesti és Dél-pesti Szennyvíztisztító telep valamint az Angyalföldi, Békásmegyeri és Pók utcai Szivattyútelep, továbbá a Csomádi Iszaplerakó vonatkozásában az MSZ EN ISO 14001:2005 környezetközpontú irányításrendszer.
Minden az FCSM Zrt. területén munkát végző szerződött fél köteles figyelembe venni és betartani ezen irányítási rendszerek által megfogalmazott elvárásokat.
- Vállalkozó köteles figyelembe venni a vonatkozó munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályokat, illetve a Megrendelőnél érvényben lévő rendszeti és egyéb belső szabályokat
- A felhívás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatkérő a következő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó pályázót bízza meg.
- Pályázó tudomásul veszi, hogy üzem alatt végzett víziközmű rendszeren történik a megvalósítás.
- A szükséges előkészítési munkálatokat a vállalkozónak kell biztosítani
- Amennyiben a tárgyi projekthez tartozik részletes műszaki dokumentáció az árajánlati felhívás megküldését követő két napon belül van lehetőség annak igénylésére.

- Társaságunknál nem előminősített / referenciával nem rendelkező cégek esetén, előzetes jelentkezés után, az előfeltételeket teljesítő cégeknek (referencia nyilatkozat, megfelelő tevékenységi kör) áll módunkban megküldeni a fent említett részletes műszaki dokumentációt és a biztosítani a helyszíni bejárást.

15. Árajánlati felhívás mellékletei:

- 1.sz melléklet Ajánlati adatlap
2. sz melléklet Titoktartási nyilatkozat
- 3.sz melléklet: Átláthatósági nyilatkozat
4. sz melléklet: Árazatlan költségvetés
- 5.sz melléklet: Műszaki leírás



1.sz melléklet: Ajánlati adatlap

A J Á N L A T I A D A T L A P


Tárgy: "IX. Ferencvárosi Szivattyútelep 3 db torlócsappantyú cseréje"

VÁLLALÁSI ÁR: (Ft + ÁFA)	
Fizetési ütemezés	
Fizetési határidő (számla kézhezvételétől számítva min 45 nap)	
Garancia vállalás (min. 2 év):	
Vállalási határidő (nap):	
Kötbér vállalás minimum (minimum 0,5%Ft/nap):	
Nyilatkozat ajánlati kötelezettség vállalás min 45 nap	
Nyilatkozat a felhívásban megfogalmazott feltételek elfogadásáról:	
Nyilatkozat hogy ajánlattevő rendelkezik legalább 1 fő megfelelő végzettségű vezető szakemberrel	

..... 2026 hó nap

Ajánlattevő cégszerű aláírása

2. sz melléklet

	vsz-59	Kiadás/változat: 1 .O.
	Üzleti titok szabályzata	Kiadás dátuma: 2025.....
		Oldalak száma: 10/10

Üzleti titok átadójának nyilatkozata

Alulírott, mint a (Cím:, Adószám,) ügyvezetője nyilatkozom, hogy a Fővárosi Csatonázási Művek Zrt. (1087. Budapest, Asztalos Sándor út 4. szám) részére átadott információk üzleti titkot nem tartalmaznak

Amennyiben az átadott információk üzleti titkot tartalmaznak, azok a következők:

Kelt:

3. sz melléklet: Átláthatósági nyilatkozat

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. által iktatószámon;
..... tárgyban indult eljárással kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot teszem.

Alulírott(ak) mint a
cégnév:

(cégjegyzékszám: , székhely: .)

cégjegyzésre jogosult képviselője/képviselői

nyilatkozom/nyilatkozunk,

hogy az általam/általunk képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §.
(1) bekezdés 1. pontja szerint **átlátható gazdálkodó szervezetnek minősül.**

Vállalom/vállaljuk, hogy a nyilatkozatban foglaltakban történő változás bekövetkezése esetén haladéktalanul tájékoztatom a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt-t (székhely: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4. (38840/6 hrsz.), Cégjegyzékszám: 01-10-042418).

Kelt: Budapest, 2026. hó ... napján.

(aláírás, bélyegző)

		KÖLTSÉGVETÉS					
Ajánlat	FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI						
kérő:	MŰVEK ZRT.						
Tárgy: A Ferencvárosi Szivattyútelep Szennyvíz gépházában 3 db visszacsapó berendezés (torlósappantyú) cseréje, új kétkaros csillapítású visszacsapóra							
Sorszám	Megnevezés	Menny.	Egység (Nettó Ft)	Anyag egységár (Nettó Ft)	Díj egységre (Nettó Ft)	Anyag összesen (Nettó Ft)	Díj összesen (Nettó Ft)
1	DN 400 PN10 torlósappantyú gyártása, DN400 PN10 karimás passzdarab gyártása	3	db			0	0
2	Helyszíni DN400 szerelvény kiszérése	3	db			0	0
3	Új DN400 passzdarab és torlósappantyú beépítése A rögzítő kötőelemek anyagminősége legalább A4 minőségű (Wnr. 1.4401 vagy 1.4404), szennyvíz- és H ₂ S-álló kivételben kell legyen, klingerit tömítések	3	db			0	0
4	Zárókarima helyszíni erősítése korrózió álló anyaggal megerősítendő, gallér anyagminőség (K036 Wnr 1.4541) minimum 12-es A4 minőségű (Wnr. 1.4401 vagy 1.4404) rozsdamentes csavarokkal földembe rögzítendő.	3	db			0	0
	Próbaüzem (30 napos)	1	alk			0	0
	Műszaki átadás átvételi dokumentáció (1 példányban elektronikusan és 1 példányban papír alapon, beárazott műszaki leltárral)	1	db			0	0
	összesen (Netto Ft)					0	0
	Ajánlati ár összesen (Netto Ft)						0
	ÁFA 27%						0
	Ajánlati ár összesen (Brutto Ft)						0

Ajánlat érvényessége:

Cégszerű aláírás

Műszaki leírás

Feladat: A Ferencvárosi Szivattyútelep Szennyvíz gépházában 3 db visszacsapó berendezés (torlócsappantyú) cseréje, új kétkaros csillapítású visszacsapóra

Helyszín: FCSM Zrt., Ferencvárosi Szivattyútelep, Bp. IX. Soroksári út 31.

Jelenlegi állapot:

- A berendezés funkciója
A szivattyúk által a kollektorcsőbe átemelt szennyvizek szívótérbe történő visszaáramlásának megakadályozása.
- A beruházás oka:
A kén-hidrogén terhelés extra igénybevételnek teszi ki a vízzel érintkező gépészeti elemeket, így a torlócsappantyúkat is. A jelenleg meglévő 2008-ban beépített torlócsappantyúk funkciójukat már nem látják el maradéktalanul. Ezeknek a berendezéseknek a gyártása megszűnt, tartalék alkatrészeket beszerezni nem lehet hozzájuk.
- A meglévő berendezés: Azonosító: VFFOTEPS-F75, 76, 77, 78
Az új berendezésekhez új leltári azonosító szükséges.



DN400-as, egykaros hidraulikus csillapítású visszacsapó, közdarabba

Műszaki tartalom:

3 db DN400 PN10 torlósappantyú gyártása, beépítése, a Megrendelő által kiválasztott nyomócsövekbe.

A torlósappantyúkkal szemben elvárt követelmények:

- Szabványos DN400 PN10 karimacsatlakozással;
- Csappantyútányér és ház öntött vagy hegesztett kivitelű;
- Tengelytömítésről O-gyűrűk gondoskodnak;
- Csapágyazása önkenő perselyekkel történik;
- Csappantyútányér és ház zárófelülete korrózióálló;
- Fémzárású kivitelű;
- Tányér zárását kétoldali zárósúlyok biztosítják;
- Tányér finom zárásáról hidraulikus csillapítású fékezőhengerek gondoskodnak;
- A torlósappantyúk fékezőhidraulikaikban fékezőfűvókákkal szabályozni lehet a mindenkor rendszerhez alkalmazandó fékezési időt;
- A csappantyú zárási ideje állítható legyen, és biztosítsa a vízütésmentes zárást
- Kék (RAL5010) színűre festve

A beépítés során:

- DN400 PN10 karimás passzdarab gyártása, festése, nyomáspróbázása;
- Helyszíni DN400 szerelvény kiszerezése;
- Új DN400 passzdarab és torlósappantyú beépítése;
- A rögzítő kötőelemek anyagminősége legalább A4 minőségű (Wnr. 1.4401 vagy 1.4404), szennyvíz- és H₂S-álló kivitelben kell legyen, klingerit tömitések;
- Zárókarima helyszíni erősítése;
- Lv.: 20 korrózióálló lemez elhelyezése, szakaszos varratokkal és bordákkal
- Működéspróba;
- Próbaüzem.

Az eredeti zárókarima (gallér) gyenge, beépítés során korrózió álló anyaggal megerősítendő, minimum 12-es A4 minőségű (Wnr. 1.4401 vagy 1.4404) rozsdamentes csavarokkal födémbe rögzítendő.

Bontási előírások:

- A meglévő berendezések elbontását szakszerűen kell elvégezni.
- Csak az Üzemeltető által kiválasztott négy nyomócsövön lehet munkát végezni.
- A vízútak biztos zárásáról az Üzemeltetővel egyeztetni.
- A kiszerezett régi visszacsapók deponálása az üzemeltető által kijelölt helyen, a telepen belül.

Beépítési előírások:

- a zárókarima (gallér) Anyagminőség: KO36 (1.4541)
- a munka végeztével, a vízút zárások megszüntetése.

Általános elvárások:

- A Vállalkozó feladata az adott helyszínen felmérése után a feltételeknek megfelelő megoldások kidolgozása, és a megrendelőnek bemutatása. A szükséges méretpontosságok a Vállalkozó feladata, azt ár tartalmazza.

- Az üzemeltetői igénynek megfelelő berendezés kiválasztása
- A beépítendő berendezéseknek teljeskörűen megfellelőnek kell lenniük szennyvizes környezetben történő üzemeltetésre.
- A szennyvizes közeggel érintkező felületek korrózióálló kialakítása minimum 1.4571 minőségű vagy azzal egyenértékű anyaggal, illetve bevonatrendszerrel biztosítandó.
- A gépészeti felmérések és kivitelezés során folyamatosan egyeztetni kell a Hálózatüzemeltetési Igazgatóság Végponti Átemelőtelepek Osztályával
- A Vállalkozó köteles a beépített csappantyúkhöz, valamint az alkalmazott korrózióvédelmi rendszerhez tartozó gyártói műszaki adatlapokat, továbbá a felület-előkészítés és a bevonatrétegek megfelelőségét igazoló dokumentumokat az átadás-átvétel során benyújtani.
- 30 naptári napos próbaüzem biztosítása szükséges, sikerességének feltétele a vízütésmentes zárás igazolása. A visszacsapó üzemi körülmények között észlelhető visszaáramlást nem eredményezhet;
- Elvárt garanciaidő: 3 év
- A kivitelezéshez szükséges villamos energiát, vízút zárást, szakaszolást a megrendelő biztosítja.

A műszaki átadás-átvételi eljárás alkalmával átadandó dokumentumok:

- gyártóművi minősítés, nem hazai gyártású berendezés, gépészeti eszköz esetében EU konformitási nyilatkozat,
- magyar nyelvű gépkönyv,
- jótállási jegy,
- minőségtanúsító bizonylatok, kivitelezői szerelési nyilatkozatok,
- szerelési és üzemeltetési utasítás,
- Digitális fényképes dokumentálása a munkának.

Helyszíni bejárásra Kedden és Csütörtöki napokon 8 és 12 óra között előzetes időpont egyeztetéssel biztosítunk időpontot.